

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии													Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27
												ВСЕГО			в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии								
			1-я категория надежности			2-я категория надежности			3-я категория надежности			ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)											
1	АО "Авиастар - Объединенное предприятие энергоснабжения" (АО "Авиастар-ОПЭ")	ТП	ТП-5 "Юрманк и" АВ-2	0,38	03,46 2022.12.02	04,35 2022.12.02	В	0,816	ВЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	100		0	3.4.9.3		0
2	АО "Авиастар - Объединенное предприятие энергоснабжения" (АО "Авиастар-ОПЭ")	КЛ	КЛ-10 кВ от яч.№36 ГПП 110/10 кВ "Стройба зая"	10 (10.5)	18,48 2022.12.15	19,05 2022.12.15	В	0,283	РП	0	0	13	0	2	9	0	0	4	7	2	3869	ООО "ЭНЕРГОТ РАНССЕТ Б" (ООО "ЭТС");ООО "Средне Поволжская Сетевая Компани я" (ООО "СПСК")	0	3.4.8.5		0
3	АО "Авиастар - Объединенное предприятие энергоснабжения" (АО "Авиастар-ОПЭ")	ПС	ГПП 110/6 кВ "Заволжская" яч.№35	6 (6.3)	13,47 2022.12.31	13,47 2022.12.31	В	0	КЛ	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0		0	3.4.9.3		0
4	АО "Авиастар - Объединенное предприятие энергоснабжения" (АО "Авиастар-ОПЭ")	КЛ	ТП-3 "ППЖТ"	0,38	12,46 2022.12.26	13,35 2022.12.27	В	24,816	КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	15		0	3.4.9.3		0