

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
АО «Авиастар-ОПЭ»

Д.А. Самойлов

2022г.

**ГРАФИК вывода в ремонт электрооборудования для производства ППР
на апрель 2022г.**

Дата	Наименование п/ст	Наименование оборудования, выводимого в ремонт
01.04.2022	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ : подготовка ячеек № 14, 34 к включению
02,03.04.2022		
04.04.2022	РП-10 Лента	РУ-10кВ: 1с.ш.-10кВ, яч. 1, 3, 15, 19, 21-рем.раб., яч. 1, 15-в/в исп.
05.04.2022	РП-10 Лента	РУ-10кВ: яч. 5, 7, 17 -рем.раб., в/в исп.
06.04.2022	РП-10 Лента	РУ-10кВ: 2с.ш.-10кВ, яч. 2, 6, 20-рем.раб., яч. 2, 21-в/в исп.
07.04.2022	РП-10 Лента	РУ-10кВ: яч. 12, 14, 16 -рем.раб., в/в исп.
08.04.2022	РП-10 Лента	РУ-10кВ: яч. 9, 11, 13, 4, 8, 10, 18 – в/в исп.
09,10.04.2022		
11.04.2022	РП Л/быль	РУ-10кВ: 1с.ш.-10кВ, яч. 3,7,13, 15-рем.раб, яч. 13, 7, 3 -в/в исп.
12.04.2022	РП Л/быль ТП-1 Л/быль	РУ-10кВ: яч. 5, 9, 11 -рем.раб, яч. 1, 5, 9, 11 -в/в исп. РУ-10/0,4кВ: Т-1, ВА-1, ВР-1, 1 с.ш.-0,4кВ
13.04.2022	РП Л/быль ТП-3 Л/быль	РУ-10кВ: 2с.ш.-10кВ, яч. 4,8,10,12,18,20 -рем.раб, яч. 4,8,10,12 -в/в исп. РУ-10/0,4кВ: Т-1, ВН-1, ВР-1, с.ш.-0,4кВ
14.04.2022	РП Л/быль ТП-1 Л/быль	РУ-10кВ: яч. 6, 16 -рем.раб, яч. 2, 6, 14, 16, 20 -в/в исп. РУ-10/0,4кВ: Т-2, ВА-2, ВР-2, 2 с.ш.-0,4кВ
15.04.2022	ГПП СЗ	РУ-0,4кВ: 1 и 2 с.ш.-0,4кВ поочередно, освещение п/ст
16,17.04.2022		
18.04.2022	ГПП СЗ ТП Хемпель	ОРУ-110кВ: Т-2, ОД-2-110, КЗ-2-110, ОПН-2-110 РУ-10кВ: 1с.ш.-10кВ, яч. 1, 2, 3, Т-1, ВА-1
19.04.2022	ГПП СЗ ТП Хемпель	ОРУ-110кВ: Т-2, Р-4-110 РУ-10кВ: 2с.ш.-10кВ, яч. 4, 5, 6, Т-2, ВА-2
20.04.2022	ГПП СЗ	ОРУ-110кВ: Т-2, ТСН-2
21.04.2022	ГПП СЗ	ОРУ-110кВ: Т-2 ЗРУ-10кВ: яч. 21, 22, 23
22.04.2022	ГПП СЗ ТП-6 Контакт-Авто	ОРУ-110кВ: Т-2 ЗРУ-10кВ: яч. 21, 22, 23 РУ-10/0,4кВ: ВР-1, Т-1, ВА-1, с.ш.-0,4кВ
23,24.04.2022		
25.04.2022	ГПП СЗ ТП-2 ППЖТ ТП-1 ППЖТ	ОРУ-110кВ: Т-1, ОД-1-110, КЗ-1-110, ОПН-1-110 РУ-10/0,4кВ: с.ш.-10кВ, яч. 1, 2, 3, 4, 5 ШВВ-1, 2, Т-1, с.ш.-0,4кВ, ВА-1
26.04.2022	ГПП СЗ ГПП НГ-1	ОРУ-110кВ: Т-1, Р-3-110 ЗРУ-10кВ: 4 с.ш.-10кВ, яч. 36, 44- рем.раб., в/в исп.
27.04.2022	ГПП СЗ КРУН-10кВ Станкозавод	ОРУ-110кВ: Т-1, ТСН-1 РУ-10кВ: ВН-1, с.ш.-10кВ, яч.1, 2, 3, 4
28.04.2022	ГПП СЗ ТП-2 ППЖТ	ОРУ-110кВ: Т-1 ЗРУ-10кВ: яч. 6, 7, 8 РУ-10/0,4кВ: ШВВ-1, Т-1, 1с.ш.-0,4кВ
29.04.2022	ГПП СЗ ТП-2 ППЖТ	ОРУ-110кВ: Т-1 ЗРУ-10кВ: яч. 6, 7, 8 РУ-10/0,4кВ: ШВВ-2, Т-2, 2с.ш.-0,4кВ

Составил: Зам.нач. ЭРЦ

Е.Н. Дорогов

Примечание :Обследование, ревизия, испытания оборудования РП -12 (резерв) перед установкой на 42 -м проезде Инженерный.